



- UWAGA: 1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ NA KABLACH ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH ZASTOSOWAĆ RURY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU ARO1;  
 2. W POMIĘSZCZENIU WĘZŁA PRZY UL. KS. P. SKARGI 10A ZASTOSOWAĆ ZAWORY KULOWE KOŁNIERZOWE DLA CIEPŁOWNICTWA 2xDN32 mm PN25, PRZY UL. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 4 ZASTOSOWAĆ ZAWORY KULOWE KOŁNIERZOWE DLA CIEPŁOWNICTWA 2xDN40 mm PN25 ORAZ ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY DN 15 mm PN25 NA SPINKĘ ORAZ ZAWORY KULOWE KOŁNIERZOWE 2 x DN15 mm PN 25 DO ODWODNIENIA PRZYŁĄCZA;  
 3. ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAĞĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRACE PROWADZIĆ WYKOPEM OTWARTYM, W OBRĘBIE SKRZYŻOWAŃ Z INNYM UZBROJENIEM WYŁĄCZNIE RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.