



- UWAGI:**
- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1. Wymiary rur –  $\varnothing 20 = DZ26.9 \times 2.3$ ,  $\varnothing 25 = DZ33.7 \times 2.9$ .
  - Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączek miedzianych systemu "Press Gaz".
  - Poziomy w piwnicach montować w części podstropowej.
  - Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą elastyczną.

Investor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Nr 73 przy ul. Pawlikowskiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pawlikowskiego 4, 97-300 Piotrków Tryb.	Br.: SANIT.-INSTAL.
Temat:	WYMIANA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ	Skala: 1:50
Rysunek:	RZUT PIWNIC	Rys. nr.: 2
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. proj. nr Usk. V/0308/10/089 par.4 ust.2, par.5 ust.1, par.7, par.13 ust.1 pkt 4 lit. a i b	Podpis:
		Data: 12.2021r.