



WYMIARY RUROCIĄGÓW STALOWYCH

DN (Ø)	DZ x gr.
15	21,3x2,3
20	26,9x2,3
25	33,7x2,9
32	42,4x2,9
40	48,3x2,9
50	60,3x3,2
65	76,1x3,2

- OZNACZENIA:
- woda sieciowa - zasilanie
  - - - woda sieciowa - powrót
  - instalacja c.o. - zasilanie
  - - - instalacja c.o. - powrót
  - instalacja wody zimnej
  - - - instalacja ciepłej wody użytkowej
  - - - cyrkulacja c.w.u.
  - - - automatyka, zasilanie elektryczne (ideowo)
  - pozostałe

- UWAGI:
- Nowe elementy węzła oznaczono kolorem czerwonym.
- Przykłady oznaczeń elementów nowych
- 
- Przykład oznaczenia elementów istniejących
- 

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.  
 Wydział Sieci i Sprzętu Technologicznego  
 Uzgodniono w zakresie wysokich parametrów na warunkach:  
*bez ussp*  
 Projekt *Węzła c.o. i c.w.u.*  
 Nr uzgodnienia *2012021*  
 Data *27.12.2021r.*  
 Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata.  
 Przed przystąpieniem do robót należy nas powiadomić.

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
 Sieci i Sprzętu Technologicznego  
*Paweł Zaremba*

Investor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Nr 73 przy ul. Pawlikowskiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski	
Objekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Pawlikowskiego 4, 97-300 Piotrków Tryb.	Br.: SANIT.-INSTAL.
Temat:	ROZBUDOWA WĘZŁA CIEPŁEGO O INSTALACJĘ C.W.U. - cz. technologiczna	Skala: -
Rysunek:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	Rys. nr.: 2
Projektował: mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.: upr. proj. nr UAN.V.8388/150/89 par.4 ust.2, par.5 ust.1, par.7, par.13 ust.1 pkt.4 lit. a i b	Podpis:  Data: 12.2021r.