


ODBIORNIKI GAZU:

 – kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem, o mocy ca. 10,0kW

UWAGI:

- Instalacja gazowa do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1. Wymiary rur stal. – $\varnothing 20 = DZ26.9 \times 2.3$, $\varnothing 25 = DZ33.7 \times 2.9$.
- Za gazomierzami instalacja wykonana z rur i złączek miedzianych systemu "Press Gaz".
- Gazomierze montować w konsolach przytącznych do gazomierzy ze złączkami przejściowymi.
- Gazomierze typu G-1.6 lub G-4.0).
- Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą elastyczną.

Investor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Nr 73 przy ul. Pawlikowskiego 4, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pawlikowskiego 4, 97-300 Piotrków Tryb.	Br.:	SANIT.-INSTAL.
Temat:	WYMIANA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ		
Rysunek:	RZUT PARTERU		
Projektował:	mgr inż. Adam Olczyk	Nr upr. proj.:	12.2021r.
		Nr upr. proj.:	
		podp.:	
		par.4 ust.2, par.5 ust.1, par.7, par.13 ust.1 pkt 4 lit. a i b	